

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920

Znak: HK.9022.2.58.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Bożęcín

za okres 01.01.2022 r.÷31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 2 próbki wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A i B określonym w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- Bożęcín 29

- SUW, woda czysta .

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 8 próbek wody do badań, w zakresie: parametrów grupy A (4), parametrów promieniotwórczych (1) oraz parametrów mikrobiologicznych (3) . Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 1

- studnia nr 2

- SUW, woda czysta

- sklep w Bożęcínie

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

W dniu 22.06.2022 r. PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli. Administrator ujęcia po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wyniki badań

Próbki wody pobrane zgodnie z harmonogramem oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument podpisany
przez Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:41:17 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
Znak: HK.9022.2.61.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Chojnik

za okres 01.01.2022 r.+31.12.2022

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 2 próbki wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A oraz B określonym w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- sklep w Chojniku
- SUW, woda czysta.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próbki wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 5 próbek wody do badań w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano ze stałych punktów poboru tj.

- studnia nr 1
- SUW, woda czysta
- sklep w Chojniku

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany
przez Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:41:27 CET

Dokument podpisany elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
Znak: HK.9022.2.66.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg lokalny Hotelu Narie w Wilnowie

za okres 01.01.2022 r.+31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Pobrane próbki zbadano w zakresie parametrów grupy A (2) i B (1) określonym w ww. rozporządzeniu. Poboru dokonano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- kuchnia
- sanitariat przy pokoju.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez NARIE RESORT & SPA wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym. Administrator pobrał łącznie 4 próbki wody do badań w zakresie parametrów: grupy A (2), grupy B (1) oraz mikrobiologicznych (1) tj. bakterii grupy coli, *Escherichii coli*, enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. Próbki pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- kuchnia
- SUW, woda czysta.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

W dniu 15.06.2022 r. PPIS w Ostródzie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli. Administrator ujęcia po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawił wyniki badań.

Próbki wody pobrane zgodnie z harmonogramem oraz po przeprowadzeniu działań naprawczych w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Drukarnia poligraficzna

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:41:47 CET

Do wiadomości:

1. Narie Resort&SPA Sp. z o.o., Wilnowo 34, 14-300 Morąg
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
Znak: HK.9022.2.62.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Kalnik

za okres 01.01.2022 r.÷31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A określonym w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- szkoła w Kalniku
- sklep w Kalniku
- SUW, woda czysta

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 5 próbek wody do badań w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A, 1 w zakresie parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia
- SUW, woda czysta
- sklep w Kalniku

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument podpisany
przez Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:41:58 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
Znak: HK.9022.2.63.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Łączno

za okres 01.01.2022 r.+31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A (2) i B (1) określonym w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- sklep w Łącznie
- szkoła w Łącznie

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 5 próbek wody do badań, w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 1
- SUW, woda czysta
- sklep w Łącznie

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Pobrane próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:40:07 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920

Znak: HK.9022.2.65.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Maliniak

za okres 01.01.2022 r.÷31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 8 próbek wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A (7 próbek, w tym w 3 zakres badań poszerzono o badania manganu i żelaza) i parametrów grupy B (1 próbka) określonego w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- sklep w Maliniaku
- sklep w Rusi
- Wilnowo 10
- Wilnowo 10A
- Wilnowo 19.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 23 próbki wody do badań, w tym: 8 próbek w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B, 1 w zakresie parametrów promieniotwórczych oraz 13 w których badano m.in. bakterie grupy coli, *Escherichię coli*, barwę, mętność, pH, przewodność elektrolityczną, smak, zapach, mangan, żelazo twardość ogólną. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 1
- SUW, woda czysta
- sklep w Maliniaku
- sklep w Bogaczewie
- Wilnowo 1
- Wilnowo2,
- Wilnowo 19,
- Wilnowo 21,
- Wilnowo 31

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:40:20 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
Znak: HK.9022.2.60.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Markowo

za okres 01.01.2022 r.÷31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A (2) i B (1) określonym w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- sklep w Strużynie
- sklep w Markowie
- SUW, woda czysta.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 7 próbek wody do badań w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A, 2 w zakresie barwy, mętności, manganu i żelaza oraz 1 na zawartość parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 2
- SUW, woda czysta
- sklep w Markowie

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie.

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data:
2023.03.24
10:40:33 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920

Znak: HK.9022.2.64.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg zakładowy Mlekovita Morąg

za okres 01.01.2022 r.+31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 5 próbek wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A (4 próbki) i parametrów grupy B (1 próbka) określonego w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- kran nr 14
- kran nr 15

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA, Oddział w Lubawie, Filię w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 7 próbek wody do badań, w tym: 4 w zakresie parametrów grupy A, 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 2 na zawartość parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 1
- studnia nr 2
- SUW, woda czysta
- kran nr 14
- kran nr 15.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Pobrane próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokładnie podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:40:45 CET

Do wiadomości:

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Oddział w Lubawie, Filia w Morągu,
ul. Przemysłowa 8, 14-300 Morąg
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. Burmistrz Morąga
4. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
Znak: HK.9022.2.57.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Morąg

za okres 01.01.2022 r.+31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 12 próbek wody do badań. Pobrane próby zbadano w zakresie parametrów grupy A (10 prób) i parametrów grupy B (2 próby) określonego w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- ul. 11 Listopada, przedszkole nr 1
- ul. Armii Krajowej, przedszkole nr 2.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 24 próbki wody do badań, w tym: 21 prób w zakresie parametrów grupy A i 2 próby w zakresie parametrów grupy B oraz 1 na zawartość parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 1
- SUW, woda czysta
- ul. 11 Listopada, przedszkole nr 1
- ul. Armii Krajowej, przedszkole nr 2.

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Wszystkie próbki wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2, 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument podpisany
przez Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:40:55 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920

Znak: HK.9022.2.59.2023

Ostróda, dnia 31 stycznia 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Wodociąg publiczny Słonecznik

za okres 01.01.2022 r.+31.12.2022 r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) informuje, że w w/w okresie w ramach nadzoru nad jakością wody pobrano ogółem 3 próbki wody do badań. Pobraną próbkę zbadano w zakresie parametrów grupy A (2) i B (1) określonym w ww. rozporządzeniu z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- SUW, woda czysta
- sklep w Słoneczniku
- szkoła w Słoneczniku

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie nadzorował prowadzenie przez PWiK Sp. z o.o. w Morągu wewnętrznej kontroli jakości wody. Próby wody były pobierane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Administrator pobrał łącznie 9 próbek wody do badań w tym: 6 w zakresie parametrów grupy A (1 powiększone o badanie żelaza i manganu), 2 na zawartość manganu, mętności i obecność obcego smaku oraz 1 w zakresie parametrów promieniotwórczych. Próby pobrano z wyznaczonych punktów zgodności tj.

- studnia nr 2
- SUW, woda czysta
- sklep w Słoneczniku

Zakres przeprowadzanych badań oraz częstotliwość poboru prób były zgodne z zapisami ww. rozporządzenia.

Ocena ogólna jakości wody

Decyzją z dnia 28.07.2022 r. PPIS w Ostródzie wydał decyzję na warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na ponadnormatywne ilości manganu nieakceptowalną mętność i zapach w terminie do 30.09.2022 r. Administrator ujęcia po przeprowadzeniu działań naprawczych pobrał próbki do badań. Próbki wody wykonane zgodnie z ustalonym harmonogramem i po przeprowadzeniu działań naprawczych w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2 oraz 1D w tabeli 2, 4A i B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Ostródzie stwierdza:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. PWiK Sp. z o.o. w Morągu
2. Burmistrz Morąga
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.03.24
10:41:05 CET