



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 11 lipca 2024 r.

HK.9020.5.85.2024

PWiK Sp. z o.o. Morąg
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 11 lipca 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Słoneczniku

**Woda z wodociągu publicznego w Słoneczniku zaopatruje w wodę miejscowości:
Słonecznik i Bartężek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 09.07.2024 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z wodociągu publicznego w Słoneczniku. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100 ml i enterokoków 5 jtk/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się

brak przydatności wody do spożycia.

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń.
Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń.
Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Morąg
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2024.07.11
14:15:58 CEST

Ostróda, 11 lipca 2024 r.

PWiK Sp. z o.o. Morąg
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg

HK.9020.5.85.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 poz. 757) § 21 ust. 1 pkt 4, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) oraz art. 33 ust. 2 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r., poz. 924) **po przeprowadzeniu kontroli jakości wody w wodociągu publicznym w miejscowości Słonecznik, w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu 09.07.2024 r., opisanej w protokole Nr HK.9020.5.85.2024 z dnia 09.07.2024 r.**

kod próbki

243/Os/ 1301 sprawozdanie laboratoryjne nr

LBŚiŻ-OBW/1301/2023.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza

brak przydatności wody do spożycia

ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody

ZAKAZUJE

1. Używania wody do celów spożywczych

NAKAZUJE

w trybie natychmiastowym

2. Zapewnienie konsumentom wodę o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła (beczkowozy, cysterny, woda butelkowana, zasilanie z innych wodociągów).
3. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Słonecznik doprowadzić do norm określonych w załączniku nr 1 część A i część C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
4. Podjęcie działań naprawczych, z określeniem terminu ich realizacji, mających na celu poprawę jakości mikrobiologicznej wody oraz doprowadzenie do wartości wymaganych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
5. Poinformowanie w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu publicznego Słonecznik o braku przydatności wody do spożycia.

6. Informowanie na bieżąco PPIS w Ostródzie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody w wodociągu publicznym Słonecznik.
7. Wykorzystywanie wody z wodociągu publicznego w Słoneczniku zgodnie z przedstawionymi zaleceniami:
 - Woda z kranu **nie może** być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
 - Woda z kranu **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń.
 - Woda **może** być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń.

Decyzji niniejszej nadaje się na podstawie art. 108 kpa **rygor natychmiastowej wykonalności**, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ponowne korzystanie bez ograniczeń z ujęcia wody z wodociągu publicznego Słonecznik będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonanych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratorium zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wyników badania próbek wody z sieci wodociągu publicznego Słonecznik, pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 09.07.2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdza, że woda z ww. wodociągu jest nie przydatna do spożycia przez ludzi z powodu obecności bakterii grupy coli oraz enterokoków i pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 i część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W badanej próbce wody o kodzie 243/1301 pobranej z sieci wodociągowej, stwierdzono 18 jtk/100 ml bakterii grupy coli oraz 5 jtk/100 ml enetrokoków..

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) właściwy terenowo państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań wody stwierdza: przydatność wody do spożycia, przydatność wody do spożycia, na warunkach przyznanego odstępstwa, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia.

Wobec wykazanego w sprawozdaniu z badania wody przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, stosownie do § 21 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie **stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Słoneczniku.**

Zgodnie z zapisem § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia - woda jest zdatna do użycia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach nr 1 część A oraz nr 1 część B.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie grupy coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli do picia lub do przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wykrycie enterokoków w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Enterokoki mogą być odpowiedzialne za zapalenia płuc, dróg moczowych, opon mózgowo-rdzeniowych..

Każda niezgodność wartości parametru, ustalonych dla celów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości
- poinformowania konsumentów

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3, ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W myśl art. 33 ust. 2 pkt 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń; nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie; wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.

Stosownie do art. 33 ust 3 decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2 ww. ustawy, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na powyższe PPIS w Ostródzie odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 kpa. W myśl art. 10 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, PPIS w Ostródzie odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że stwierdza się obecność bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej z wodociągu publicznego Słonecznik, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morażu jest odpowiedzialna za wykonanie obowiązków ww. terminie.

Uprzedza się stroną, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt. 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostródzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

AP/5

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2024.07.11
14:15:46 CEST

Do wiadomości

1. Burmistrz Miasta i Gminy Morąg
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. aa