



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 19 lipca 2024 r.

HK.9020.5.85.2024

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 24
14-300 Morąg**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, iż badania próbki wody pobranej w dniu 09.07.2024 r. po stagnacji nocnej z sieci wodociągu publicznego Słonecznik tj. z kranu w budynku sklepu „Groszek” Słonecznik 33B, 14-300 Morąg wykazały **przekroczenia dopuszczalnych wartości niklu w wodzie do spożycia** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294). W próbce pobranej po uprzednim spuszczeniu wody przekroczeń ww. parametru nie stwierdzono. Wyższe stężenie niklu w wodzie może występować na skutek przenikania z armatury wodociągowej. Korzystanie z wody z wysokim stężeniem niklu może prowadzić do szeregu negatywnych skutków, takich jak: podrażnienia skóry, zaburzenia układu nerwowego oraz problemy z przewodem pokarmowym.

Z uwagi na kumulację niklu i jego gromadzenie się po nocy w rurach wodociągowych, **nie należy pić i gotować wody z kranu z pierwszego strumienia**. Konieczne jest odpuszczenie wody (ok. 5 minut). W związku z powyższym należy poinformować osoby korzystające z wody w budynku świetlicy w Majdanach Wielkich o konieczności spuszczenia wody przed poborem w celu spożycia.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Morąga
2. aa