

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA**

**NR 2**

**Dotyczy:** zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na **Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do przedmiotowego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonego na: **Budowa ulicy Świerkowej, Lipowej, Jodłowej, Łąkowej, Sowiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Morągu** wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich wykonawców.

**Treść zapytań :**

*Pytanie 1.*

W SIWZ Zamawiający zmienił nawierzchnię ulicy Piłsudskiego i Łąkowej z bitumicznej na kostkę betonową gr. 8 cm, jednakże w opisie projektu budowlanego została warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 grubości 7 cm. W jaki sposób dokonać zmiany podbudowy?

**Odpowiedź:**

Podbudowę wykonać zgodnie ze szczegółem „A” ulica Jodłowa (przekrój normalny) projektu wykonawczego „Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu- ul. Jodłowa i część ul. Łąkowej do skrzyżowania z projektowaną ul. Piłsudskiego” – opracowanie z września 2008 r.