

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.10.2016.DL/O4

Morąg dnia: 20.05.2016r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ NR 4 na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.05.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Dostosowanie 2 budynków przedszkoli w Morągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wymiana instalacji elektrycznej jednego z budynków przedszkola**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy system sygnalizacji pożaru w oparciu o centralę POLON 4900 oraz czujniki DUT-6046 produkcji POLON-ALFA spełnia kryterium równoważności?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

*Ad.1. Czujka DUT-6046 spełnia kryterium równoważności, centrala POLON 4900 spełni wymogi tylko dla Przedszkola nr 2. W przypadku Przedszkola nr 6 centrala POLON 4900 nie jest równoważna z uwagi na brak możliwości budowy pętli dozorowej powyżej 127 elementów. Pozostałe centrale POLON z serii 4000 (4100 i 4200) nie spełniają kryterium równoważności.*

Zamawiający