

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ODPOWIEDŹ NR 3**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.03.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem” i Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

**dla Części 2 – Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu**

1. Dokumentacja techniczna nic nie mówi o zmianie konstrukcji dachu, proszę o informację o przekrojach i długościach drewna konstrukcyjnego.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

**dla Części 2 – Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu**

*Ad. 1. Przedmiar jako element pomocniczy uwzględnia wszelkie materiały jakie są konieczne do wykonania robót. Należy przewidzieć pozostawienie jednej krokwi oryginalnej między montowanymi oknami połaciowymi na klatce głównej. Następnie wykonać wymiany na jedno i dwa okna belkami drewnianymi klasy min. C27 wg PN-EN 338, o wymiarze zgodnym z istniejącymi krokwiami. Oprócz gwoździowania zastosować złącza ciesielskie kątowe. Okna montować z kołnierzami pojedynczymi, nie kombi. Więźbę w obszarach montażu okien zaimpregnować środkiem wielofunkcyjnym, w tym przeciwogniowym, np. Fobos M-4.*

  
**NACZELNIK** Zamawiający  
Wydział Regionalno-Inwestycyjnego  
*Zenon Jankowski*