

Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Pismo: Kl.271.10.2017.DL /O2

Morąg dnia: 28.06.2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 2
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.06.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łącznie


Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego.

Zamawiający


NADZIELNIK
Wydział Zarządzania Inwestycyjnego
Zdzisław Janowski