

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ODPOWIEDŹ NR 1**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.07.2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Zagospodarowanie terenów zielonych od ul. Sienkiewicza do Pływalni**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

**Pytanie 1.** Prosimy o dopuszczenie nawierzchni o parametrach równoważnych, z nowoczesnych włókien monofilowych, które charakteryzują się wolniejszym zużyciem a jednocześnie dłuższą żywotnością, o niżej wymienionych parametrach:

- Rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa
  - Wysokość włókna: min 15mm
  - Rodzaj włókna: monofilowe, proste
  - Grubość włókna: min 300um
  - Ilość pęczków: min 55000szt/m<sup>2</sup>
  - Ilość włókien: min 670000szt/m<sup>2</sup>
  - Kolor nawierzchni: zielony
  - Dtex: min 11000
  - Waga całkowita: min 3000g/m<sup>2</sup>
  - Podkład: lateksowy- rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi.
  - Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż szwów: min 15%
  - Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż szwów: min 15N/mm<sup>2</sup>
  - Linie: klejone w nawierzchnię ze sztucznej trawy, w kolorze białym
  - Wypełnienie: piasek kwarcowy, okrągły, płukany, suszony o średnicy 0,4-0,8mm 18-20kg/m<sup>2</sup>
-

Wymagane dokumenty:

- Aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub raport z badań laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport
- Raport z badań laboratoryjnych uprawnionej instytucji np. ITB lub innych uprawnionych do tego instytucji, z którego będzie wynikało, że zostały przebadane wszystkie wymienione w dokumentacji parametry techniczne trawy syntetycznej.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- Próbki z metryką określającą nazwę producenta i typ: trawa syntetyczna 200x250 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

**Ad. 1.** Dopuszcza się montaż nawierzchni z trawy syntetycznej o wymienionych w treści zapytania parametrach z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym projektu branży architektonicznej, że nawierzchnia ta musi spełniać wymogi stawiane przez ITF (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi). Odpowiedź dotyczy wyłącznie nawierzchni zaprojektowanego kortu tenisowego.

Zamawiający

NACZELNIK  
Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego  
Zenon J. Jabłowski