

Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Pismo: Kl.271.4.2018.DL/O1

Morąg dnia: 07.01.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 1
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.12.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

dla Części 3 – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu

1. Wstawienie okien z PCV w kolorze białym z 3 – komorowych profili - obecnie stosuje się 6-7 komór.
2. Pakiet 4/16/4 nie daje możliwości osiągnięcia współczynnika ciepła 0,9 [W/(m²*K)], nie zawiera również ani szyb bezpiecznych ani antywłamaniowych.
3. Okucia antywłamaniowe porównywalne do Winkhaus – proszę o podanie klasy?
4. Okucia antywłamaniowe wymagają skrzydeł rozwierno-uchylnych. W projekcie są skrzydła tylko uchylne lub takie, których wymiary (stosunek szerokości do wysokości) przekraczają normy produkcyjne dla okuć RU?.
5. Otwieracze naświetli również nie mają klasy antywłamaniowości.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad. 1. W celu zachowania standardów energetycznych WT 2021 należy zastosować profile 7 komorowe.
Ad. 2. W celu zachowania wymogów standardów energetycznych WT 2021 należy zastosować pakiet szybowy 4/18/4/18/4- pakiet spełnia również wymogi pakietów antywłamaniowych – zastosować pakiet w klasie RC2,
Ad. 3. Zastosować klasę WK1.
Ad. 4. Po konsultacjach z producentami okien nieznacznym zmianom niezbędne będzie poddanie niektórych okien:
- Żabi Róg – okna nr 7, 8, 8a, skrzydło łukowe tylko rozwierno, okna nr 11,12 tylko uchylne
 - Łącznie pozostaje bez zmian
 - Morąg pozostaje bez zmian.

Pozostałe okna pozostają bez zmian.

Ad. 5. Otwieracze naświetli montowane mają być tylko w przypadku gdy podział okna wynosi $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ - można uzyskać klasę WK1 – dotyczy tylko inwestycji w Żabim Rogu.

NACZELNIK
Wydziału Edukacji i Kultury
Zamawiający
Zenon Wójcikowski