

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.2.2019.DL/O2

Morąg dnia: 04.04.2019 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ NR 2 na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni „Morąska Perła” w Morągu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o podanie łącznej długości projektowanego ogrodzenia oraz doprecyzowanie, czy ogrodzenie to ma mieć wysokość 2 m i rozstaw max 3 m jak podano w projekcie, czy też wysokość 2,2 m i rozstaw 2,1 m - jak podano w STWiORB.
2. Czy instalacja oświetlenia wchodzi w zakres zadania? Zamawiający jedynie zawarł ogólny zapis dotyczący „montażu ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia elektrowni” nie podając żadnych wytycznych ani wymogów dotyczących oświetlenia. W projekcie również brak jest zapisów dot. w/w instalacji. Jeżeli oświetlenie wchodzi w zakres zadania proszę o podanie dokładnych wytycznych, aby możliwa była wycena – obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Proszę o potwierdzenie, że dostawa oraz budowa stacji transformatorowej nie wchodzi w zakres zadania i przyłączenie instalacji PV odbywać się będzie do istniejącej rozdzielnicy nn w istniejącej stacji transformatorowej z istniejącym układem pomiarowo-rozliczeniowym.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (wysokość 2 m i rozstaw max 3 m ) o łącznej długości 180m.

Ad. 2. Instalacja oświetlenia nie wchodzi w zakres zadania. Informacja taka była zawarta omyłkowo w STWiORB a przez to też dodana w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający z uwagi na ten błąd dokona zmiany ogłoszenia oraz zmiany zapisów w SIWZ (także zmiany zapisu we wzorze/projekcie umowy tj. w opisie przedmiotu umowy).

Jeżeli chodzi o monitoring to Zamawiający ma na myśli system monitorowania instalacji fotowoltaicznej (jest opisany w projekcie budowlanym).

Ad. 3. Potwierdzam, że przyłączenie instalacji PV odbywać się będzie do istniejącej rozdzielnicy nn w istniejącej stacji transformatorowej z istniejącym układem pomiarowo-rozliczeniowym. Projekt budowlany nie zakłada dostawy stacji trafo, tylko modernizację istniejącej zgodnie z warunkami przyłączenia które są dołączone do przetargu.

Zamawiający