

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.2.2019.DL /M1

Morąg dnia: 2019-04-04

## WSZYSCY WYKONAWCY

### Modyfikacja treści SIWZ Nr 1 [prowadząca do zmiany treści ogłoszenia.]

**Dotyczy:** postępowania na **Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni „Morąska Perła” w Morągu.**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 kW przy Pływalni „Morąska Perła” w Morągu”, dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

**Zmianie ulega zapis w SIWZ tj.:**

**§ III ust. 2 SIWZ str.3 – zmienia się z:**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne
- b) montaż konstrukcji wsporczej,
- c) montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,
- d) rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
- e) połączenia kablowe elementów instalacji
- f) montaż ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia elektrowni,
- g) montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,
- h) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu,
- i) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
- j) wykonanie ustawienia konfigurującego instalację fotowoltaiczną,
- k) przeprowadzenie wymaganych prób i badań i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia,
- l) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- m) przygotowanie kompletnego zgłoszenia przyłączenia do sieci zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR S.A.

- n) wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji w okresie 5 letniego serwisu gwarancyjnego obejmującego w szczególności bieżącą analizę pracy instalacji, usuwanie usterek oraz raz w roku badanie kamerą termowizyjną paneli oraz ich połączeń.

na:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne
- b) montaż konstrukcji wsporczej,
- c) montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,
- d) rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
- e) połączenia kablowe elementów instalacji,
- f) montaż ogrodzenia i systemu monitoringu instalacji fotowoltaicznej,
- g) montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,
- h) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu,
- i) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
- j) wykonanie ustawienia konfigurującego instalację fotowoltaiczną,
- k) przeprowadzenie wymaganych prób i badań i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia,
- l) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- m) przygotowanie kompletnego zgłoszenia przyłączenia do sieci zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR S.A.
- n) wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji w okresie 5 letniego serwisu gwarancyjnego obejmującego w szczególności bieżącą analizę pracy instalacji, usuwanie usterek oraz raz w roku badanie kamerą termowizyjną paneli oraz ich połączeń.

**Zmianie ulega także zapis we wzorze/projekcie umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) tj.:**

**§ 2 ust. 2 wzoru /projektu umowy str.45 – zmienia się z:**

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne
- b) montaż konstrukcji wsporczej,
- c) montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,
- d) rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
- e) połączenia kablowe elementów instalacji
- f) montaż ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia elektrowni,
- g) montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,
- h) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu,
- i) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
- j) wykonanie ustawienia konfigurującego instalację fotowoltaiczną,

- k) przeprowadzenie wymaganych prób i badań i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia,
- l) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- m) przygotowanie kompletnego zgłoszenia przyłączenia do sieci zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR S.A.
- n) wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji w okresie 5 letniego serwisu gwarancyjnego obejmującego w szczególności bieżącą analizę pracy instalacji, usuwanie usterek oraz raz w roku badanie kamerą termowizyjną paneli oraz ich połączeń.

na:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze i ziemne
- b) montaż konstrukcji wsporczej,
- c) montaż modułów fotowoltaicznych i przetwornic,
- d) rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
- e) połączenia kablowe elementów instalacji,
- f) montaż ogrodzenia i systemu monitoringu instalacji fotowoltaicznej,
- g) montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,
- h) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu,
- i) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,
- j) wykonanie ustawienia konfigurującego instalację fotowoltaiczną,
- k) przeprowadzenie wymaganych prób i badań i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanego przedsięwzięcia,
- l) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- m) przygotowanie kompletnego zgłoszenia przyłączenia do sieci zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR S.A.
- n) wykonanie przeglądów i konserwacji instalacji w okresie 5 letniego serwisu gwarancyjnego obejmującego w szczególności bieżącą analizę pracy instalacji, usuwanie usterek oraz raz w roku badanie kamerą termowizyjną paneli oraz ich połączeń.

**Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.**

**Niniejsza zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.**

*Janusz Faraś*