

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: Kl.271.4.2018.DL/S1

Morąg dnia: 24.04.2019 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NR 2**

Szanowni Państwo,

Zamawiający zamieszcza sprostowanie do Odpowiedzi Nr 2 z dnia 17.04.2019 r. (tj. dla części 3-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu w punkcie 3) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: **Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu**

Na pytanie Nr 3 o treści: „*Prosimy określenie demontażu instalacji olejowej. Określenie sposobu opróżnienia zbiorników i bezpiecznego odcięcia zasilania do budynku*”


**zamiast odpowiedzi**

*Ad.3. Opróżnienie zbiorników magazynowych oleju opałowego oraz demontaż istniejącej instalacji oleju opałowego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie.*

**należy przyjąć poniższą odpowiedź:**

*Ad.3. Zgodnie z zamówieniem, projekt termomodernizacji SP w Żabim rogu nie przewiduje demontażu zbiorników na olej opałowy. Przy wymianie kotłów centralnego ogrzewania należy zlecić wyspecjalizowanej firmie opróżnienie zbiorników magazynowych oleju opałowego oraz odcięcie i zaślepienie istniejących przewodów instalacji oleju opałowego.*

Zamawiający

  
NACZELNIK  
Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego  
Zenon Jankowski