

Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Pismo: Kl.271.4.2018.DL/S2

Morąg dnia: 24.05.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NR 5

Szanowni Państwo,

Zamawiający zamieszcza sprostowanie do Odpowiedzi Nr 5 z dnia 22.05.2019 r. (tj. dla części 1- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu w punkcie 2) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Morągu, Łącznie i Żabim Rogu**

tj. nastąpiła omyłka w sugerowanej oprawie do oświetlenia tablic w Morągu bo wskazany TRILUX Atirion D-L RPV 1500 5200-840 służy do oświetlenia pomieszczeń w klasach a nad tablicami powinien być TRILUX E-Line A LED5500-840 lub równoważny.

Zamawiający


NACZELNIK
Wydziału Komunikacji i Inwestycyjnego
Zenon Jankowski