

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.4.2016.DL/O1

Morąg dnia: 30.03.2016r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ NR 1 na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą wojewódzką Nr 527 a ul. Wróblewskiego IV etap – wykonanie dokumentacji technicznej,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy w zakresie opracowania jest projekt skrzyżowania z drogą wojewódzką?
2. Jaka jest długość projektowanych ulic? Czy przekracza 1,0 km?
3. Czy przyłącza wod.-kan. projektować tylko w granicach pasa drogowego? Czy wchodzić na działki?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Skrzyżowania z drogą wojewódzką nie projektować. Należy dostosować do istniejącego zjazdu.

Ad. 2. Długość projektowanych ulic przekracza 1,0 km.

Ad. 3. Nie projektować przyłączy wod.-kan. Zaprojektować sieć wod.-kan. w granicach pasa drogowego, do granicy działek (tzw. sięgacze).

Zamawiający