

WSZYSCY WYKONAWCY

**ODPOWIEDŹ NR 1
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.09.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY MORĄG.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Proszę o zamieszczenie ST do danych części postępowania.
2. Czy Zamawiający zgodzi się na montaż oświetlenia fotowoltaicznego w Piłagu, Żabim Rogu oraz w Gulbitach – odpowiednio części nr 7, 8, 9 i 10 ze źródłem światła o mocy 20 W, a co za tym idzie odpowiednio dobranych podzespołów/materiałów tworzących punkt oświetleniowy, który spełnia np. model ST6-270/L20-120Ah o parametrach:

Wysokość słupa: 5m

Źródło światła: oprawa LED 20W

Strumień świetlny: 2200lm

Czas pracy lampy: 8h-14h

Czas autonomii: do 4 dni

Moc paneli: 260-270W

Wymiary paneli: 1480x990x40mm

Pojemność akumulatora: 1x120Ah

Typ akumulatora: żelowy

Sposób włączania: czujnik zmierzchowy

Fundament: F120/43

3. W zadaniu nr 5 Rozbudowa oświetlenia w Łącznie przy drodze w kierunku Królewa, punkt do którego zostanie podłączona nowa instalacja znajduje się na terenie prywatnym, na którym występują nasadzenia w tym wysokie tuje, czy podlegają one gwarancji na warunkach gwarancji robót?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający zamieszcza pliki ST jako załącznik do danych części postępowania.


Powyższy załącznik został opublikowany w dniu 12.09.2019 roku pn.: „*Pliki ST do danych części postępowania*” na stronie internetowej www.bip.morag.pl tj. na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający zgadza się na montaż oświetlenia fotowoltaicznego w Piłagu, Żabim Rogu oraz w Gulbitach – odpowiednio części nr 7, 8, 9 i 10 ze źródłem światła o mocy 20 W, a co za tym idzie odpowiednio dobranych podzespołów/materiałów tworzących punkt oświetleniowy, *wskazany model w przedmiotowym pytaniu, spełnia zatem wymagania Zamawiającego.*

Ad.3. *Wszelkie nasadzenia w tym wysokie tuje występujące na terenie objętym robotami w związku z wykonywaną inwestycją podlegają gwarancji na pełnych zasadach gwarancji robót, udzielonej przez danego Wykonawcę i w wypadku ich uszkodzenia podczas wykonywania robót, bądź ich obumarcia w okresie gwarancji, Wykonawca ma obowiązek przywrócić dane nasadzenie do stanu pierwotnego, uwzględniając stan faktyczny z przed rozpoczęcia robót.*

UWAGA:

Uzupełnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert.


Zamawiający
Urząd Miejski w Piłgu
Wydział Komunikacji i Transportu
Zamawiającego