

Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Pismo: Kl.271.4.2019.DL/O1

Morąg dnia: 24.04.2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 1
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2019 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa ulic: Tęczowa, Bursztynowa i Fiołkowa w Morągu**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jakie kable zastosować do zasileń obwodów oświetleniowych, jeżeli dla obwodu nr 1 w zestawieniu montażowym oświetlenia jest kabel YKY4X16MM2, a w obliczeniach YKY5x4mm2. Dla obwodu nr 2 w zestawieniu montażowym jest kabel YKY4X16mm2, a w obliczeniach YKY5X6mm2. Dla obwodu nr 3 w zestawieniu montażowym jest kabel YKY4X25mm2, a w obliczeniach YKY5X2,5mm2. Dla obwodu NR 4 w zestawieniu montażowym jest kabel YAKY4X25mm2, a w obliczeniach YDY5X2,5mm2. Proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju kabla jaki powinien zostać użyty w ramach powyższego zadania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Stosować kable:

Obwód 1 YKY 4x4mm2 + bednarkę ocynkowaną 30x4

Obwód 2 YKY 4x6mm2 + bednarkę ocynkowaną 30x4

Obwód 3 YKY 4x2,5mm2 + bednarkę ocynkowaną 30x4

Obwód 4 YKY 4x2,5mm2 + bednarkę ocynkowaną 30x4

Bednarkę łączyć na całej długości za pomocą spawania dla zachowania ciągłości. Układać w warstwie piasku minimum 10 cm pod kablem.

Zamawiający


NACZELNIK
Wydziału Gminnego-Inwestycyjnego
Zdzisław Jankowski