

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

Pismo: Kl.271.2.2020.DL/O1

Morąg dnia: 23.04.2020 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ODPOWIEDŹ NR 1**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.04.2020 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

1. Zgodnie z projektem i SST podbudowę pod jezdnię i zjazdy należy wykonać z kruszywa 31,5/63.  
Czy Zamawiający pozwoli na zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 co obniży koszt inwestycji.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

*Ad.1. Zamawiający nie zezwala na zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5. Podbudowę pod jezdnię i zjazdy należy wykonać z kruszywa 31,5/63 zgodnie z projektem i SST.*

Zamawiający