

Gmina Morąg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg

Pismo: KI.271.10.2016.DL/O2

Morąg dnia: 18.05.2016r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NR 2 na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.05.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostosowanie 2 budynków przedszkoli w Morągu do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wymiana instalacji elektrycznej jednego z budynków przedszkola

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy system sygnalizacji pożaru w oparciu o centralę INTEGRAL IP oraz czujniki CUBUS produkcji Schrack-Seconet spełnia kryterium równoważności?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Z uwagi na to iż centrala INTEGRAL IP (Schrack-Seconet) spełnia wymogi specyfikacji w tym posiada certyfikat umożliwiający zbudowanie pętli z 250 elementami jest jedną z central spełniających kryterium równoważności.

Zamawiający