

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**ODPOWIEDŹ NR 2**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.03.2017r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

**Modernizacja pomieszczeń Przedszkola „Pod Zielonym Parasolem” i Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu**

*Treść wspomnianej prośby jest następująca :*

**dla Części 2 – Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu**

1. W związku z modernizacją rozdzielnic elektrycznych prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej zgodnie z którą należy wykonać modernizację.
2. Proszę o przedstawienie schematów rozdzielnic, w jaki sposób ma być wymieniona rozdzielnica RG. Z uwagi na to że instalacja w przedszkolu jest wykonana jako dwużyłowa, jak należy wykonać modernizację instalacji?
3. Po wymianie instalacji elektrycznej w kuchni i wymianie gniazd siłowych w kuchni z 4 żyłowych na 5 żyłowych zaistnieje konieczność modernizacji urządzeń kuchennych, czy należy przewidzieć taką modernizację? Jeżeli tak to proszę o podanie jakie urządzenia i ile sztuk?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

**dla Części 2 – Modernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu**

*Ad. 1 i 2. Schematy modernizowanych rozdzielnic zostały zamieszczone na stronie internetowej*

*[http://bjp.morag.pl/zamowienia\\_publiczne/110/216/Termomodernizacja\\_Przedszkola\\_E2\\_80\\_9EJedyneczka\\_E2\\_80\\_9D\\_2C\\_Przedszkola\\_Nr\\_2\\_oraz\\_Przedszkola\\_E2\\_80\\_9EPod\\_zielonym\\_parasolem\\_E2\\_80\\_9D\\_w\\_Morag\\_u/](http://bjp.morag.pl/zamowienia_publiczne/110/216/Termomodernizacja_Przedszkola_E2_80_9EJedyneczka_E2_80_9D_2C_Przedszkola_Nr_2_oraz_Przedszkola_E2_80_9EPod_zielonym_parasolem_E2_80_9D_w_Morag_u/) pod nazwą pliku: „Schematy modernizowanych rozdzielni.pdf”.*

Ad. 3. Urządzenia kuchenne, odbiorcze dostosować do zmienionego systemu zasilania i ochrony przeciwporażeniowej (obwody 3 i 5 przewodowe). Wymianę instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni, administracji oraz w gabinetach dyrektora i logopedy wykonać wg schematów i załączonego do przetargu obmiaru.

Zamawiający

  
NACZELNIK  
Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego  
Zenon Jankowski