

**Gmina Morąg  
Urząd Miejski w Morągu  
11 Listopada 9  
14-300 Morąg**

**Pismo: KI.271.1.2014.DL/4**

Morąg dnia: 2014-01-31

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

### **ODPOWIEDŹ NR 3 na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-01-30 oraz 2014-01-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

#### **Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1. W opisie technicznym pkt. 3 bilans terenu występuje pow. zieleni w ilości 10 837,3 m<sup>2</sup> a w przedmiarze w poz. 43 występuje 1 523 m<sup>2</sup>. Jaka jest właściwa powierzchnia zieleni?

Pytanie 2. W SIWZ pkt. 3 zapisano nawierzchnie parkingów wykonać z płyty ażurowej żelbetowej, to znaczy zbrojonej o gr. 12cm. Z opisu tech., przekroje normalne wynika że w/w płyty mają wymiary 60/40/12 cm. W takich wymiarach występują tylko płyty ażurowe betonowe niezbrojone. Czy można zastosować płytę niezbrojoną?

Pytanie 3. W przypadku wymogu stosowania płyty zbrojonej czy można zastosować płytę JUMBO?

Pytanie 4. Czym mają być zasypane płyty ażurowe, z przedmiaru wynika kruszywo łamane 8-63. W opisie technicznym pkt 4.4 grys granitowy 8-16 i cement 4:1.

Pytanie 5. Kto zabiera dłużycę, karpiny i gałęziówkę wyciętych drzew?

Pytanie 6. Dlaczego nie uwzględniono wywozu ziemi z korytowania, tj  $5\,534,7\text{ m}^2 \times 0,2\text{ m} = 1\,106,94\text{ m}^3$ ?

Pytanie 7. Czy poz. 19 przedmiaru dotyczy wywozu humusu?

Pytanie 8. Jeżeli poz. 19 przedmiaru dotyczy wywozu humusu to powinien być obmiar  $7\,125\text{ m}^2 \times 0,2\text{ m} = 1\,425\text{ m}^3$

Pytanie 9. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego pismem: KI.271.1.2014.DL/3 z dnia 30.01.2014 r. występuje sprzeczność. Wg odpowiedzi Ad.4 i Ad.5 nawierzchnię parkingu należy wykonać z płyt ażurowych żelbetowych gr. 12cm a wg odpowiedzi Ad.9 wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Betonowe płyty brukowe obecnie wprowadzane są do obrotu zgodnie z normą PN-EN1339, a norma ta ( pkt.1 Zakres normy) zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań odnoszących się do betonowych płyt brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupełniających wykonanych z betonu niezbrojonego.

Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku zastosowania płyt zbrojonych to prosi o szczegółową specyfikację wraz z rysunkami dla tego typu galanterii.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad1. Powierzchnia zieleni - 1523,1m<sup>2</sup>

Ad2. Płyty mają być zbrojone.

Ad3. Nie można zastosować płyty JUMBO.

Ad4. Grys granitowy 8-16 i cement 4:1.

Ad5. Właścicielem dłużycy jest Inwestor. Drzewa należy wycinać pilarką spalinową z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno pracowników , jak i osób postronnych. Dłużycę pociąć na odcinki 1,25m długości, w zależności od sortymentu drewna i złożyć w stos we wskazanym miejscu oraz protokolarnie przekazać inwestorowi. Karpinę po ściętych drzewach

wykarczować i wywieźć lub zagospodarować we własnym zakresie. Gałęzie przemielić przy pomocy rębaka i zagospodarować we własnym zakresie.

Zabrania się palenia karpiny i gałęzi na terenie budowy.

Ad6. Objętość korytowania jest uwzględniona w obliczeniach robót ziemnych.

Ad7 i Ad8. Poz. 19 dotyczy robót ziemnych. Nie przewiduje się wywozu humusu , do zagospodarowania na miejscu.

Ad9. Zamawiający zamieszcza na stronie

[http://bip.warmia.mazury.pl/morag\\_gmina\\_miejska/zamowienia\\_publiczne/110/132/Budowa\\_ogolnodostepnego\\_parkingu\\_z\\_dojsciem\\_pieszym\\_i\\_oswietleniem\\_w\\_centrum\\_Kretowin/](http://bip.warmia.mazury.pl/morag_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/132/Budowa_ogolnodostepnego_parkingu_z_dojsciem_pieszym_i_oswietleniem_w_centrum_Kretowin/)

pliki z rozrysowanym zbrojeniem płyty w dwóch wersjach.

Zamawiający