

**Gmina Morąg
Urząd Miejski w Morągu
Ul. 11 Listopada 9
14-300 Morąg**

Pismo: KI.271.1.2014.DL/7

Morąg dnia: 2014-02-05

WSZYSCY WYKONAWCY

**ODPOWIEDŹ NR 5
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-02-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1. W Specyfikacji Technicznej D-04.04.02, POBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, tabeli 2.3.2., podana jest zawartość procentowa ziarn łamanych - 80%. Parametr ten możliwy jest do osiągnięcia tylko w przypadku skały litej. Zwracam się o potwierdzenie, że na podbudowę należy zastosować kruszywo ze skały litej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego **lub** kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczków. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i

otoczków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych, czyli zawartość procentowa ziarn łamanych w kruszywie 0-31,5 ma być co najmniej 80% jak podano w specyfikacji technicznej.

Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich.

Zamawiający