



## UZGODNIENIE Nr 80841/2008

z dnia 14.10.2008r

Dotyczy:

modernizacja ulic na osiedlu Kolonia Warszawska w miejscowości Morąg

### Uzgadnia się z zastrzeżeniem:

1. Na obszarze projektu znajduje się następująca infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A.:
  - a. telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
  - b. kable metalowe ułożone w kanalizacji kablowej i kable metalowe ułożone doziemnie
  - c. nadziemne linie telekomunikacyjne
2. Istniejącą kanalizację i kable telekomunikacyjne TP w miejscu skrzyżowania z projektowanymi drogami i wjazdami zabezpieczyć osłonowymi rurami dzielonymi typu AROT A120PS.
3. Przy zbliżeniu projektowanych dróg z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną TP zachować odległość poziomą min. 0,5 m.
4. Rzędne włączów istniejących studni kablowych dostosować do rzędnych projektowanych chodników. Ewentualną regulację studni kablowych wykonać na koszt Inwestora.
5. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią telekomunikacyjną wykonywać pod nadzorem pracownika TP Pana Wiesława Wieczorka tel. 089 6467190.
6. Skrzyżowania i zbliżenia z infrastrukturą TP wykonać zgodnie z wymaganiami normy zakładowej TP: ZN-96/TPSA-004. Wykonane skrzyżowania i zbliżenia przed zasypaniem zgłosić do pisemnego odbioru. Na podstawie posiadanej dokumentacji należy wytyczyć w terenie istniejące urządzenia telekomunikacyjne oraz oznaczyć ich przebieg na czas prowadzenia prac budowlanych.
7. Przed rozpoczęciem prac ziemnych infrastrukturę telekomunikacyjną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zlokalizować ręcznymi próbnymi przekopami poprzecznymi. Prace ziemne w promieniu 2,0 m od infrastruktury TP wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
8. W trakcie budowy odkryte urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeprowadzić wywiad branżowy nt. ewentualnych zmian w lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych.
9. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).
10. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny w Olsztynie Dział Zarządzania Zasobami Sieci (10 – 449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63 A) w celu sprawdzenia sposobu zabezpieczenia przed zniszczeniem (w toku prowadzonych prac budowlanych) istniejących na terenie realizowanej inwestycji urządzeń telekomunikacyjnych oraz odbioru wykonanych prac inwestycyjnych.
11. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac niemożności realizowania dalszych robót z powodu kolizji z istniejącą infrastrukturą TP prace należy wstrzymać do czasu opracowania dokumentacji na przebudowę kolidujących urządzeń TP (dokumentacja musi być zatwierdzona w TP).
12. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem niniejsze Uzgodnienie ważne jest 2 (dwa) lata od daty wydania.
13. Uzgodnienie nie dotyczy regulacji terenu w promieniu 2,0m od istniejącej infrastruktury TP.

Mariusz Tański

Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Za zgodność z oryginałem  
dn. 10.11.2008  
pocpis

Tech. Zbigniew Koper  
upr. do projektowania i budowy  
drog nr 402/94/OL